



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. ТУЛУНУ, ТУЛУНСКОМУ И КУЙТУНСКОМУ
РАЙОНАМ**

Врио главы
администрации Перфиловского
сельского поселения
С.Н. Риттер

665263, Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская № 47
тел. 8(39530)2-12-61;
телефон доверия 8(3952)39-99-99

«29» мая 2018 г. № 2-16/510

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

Я, врио заместителя главного государственного инспектор г. Тулуна, Тулунского и
Куйтунского районов по пожарному надзору Вернигоров Александр Евгеньевич

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении

руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело
об административном правонарушении № 2-16-102 от 29 мая 2018 г., по ч. 1, статьи 20.4 КоАП
РФ, возбужденное врио заместителем государственного инспектора г. Тулуна, Тулунского и
Куйтунского районов по пожарному надзору Вернигоровым Александром Евгеньевичем в
отношении юридического лица: администрации Перфиловского сельского поселения ИНН
3816007831, Иркутская область, Тулунский район, с. Перфилово, ул. 50 лет Октября, 66

(для юридических лиц – полное наименование, ИНН, юридический адрес; для физических лиц - Ф.И.О., пасп. данные, адрес места жительства)

УСТАНОВИЛ:

Место, дата совершения и событие административного правонарушения:
в период с 09 час.30 мин. до 09 час. 45 мин. "21" мая 2018г. по адресу: Иркутская область,
Тулунский район, с. Перфилово, ул. 50 лет Октября, 39 (проверка наличия запрашиваемой
документации), с 09 час. 50 мин. до 12 час. 30 мин."21" мая 2018 г. по адресу: Иркутская
область, Тулунский район, с. Перфилово; д. Верхний Манут; д. Нижний Манут; д. Казакова; д.
Петровск, (проверка населённых пунктов), "29" мая 2018 г. с 09 час. 55 мин. до 11 час. 00 мин.
(проверка предоставленной документации, подготовка документов по результатам проверки,
проводилась в ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам по адресу г. Тулун,
ул. Советская, 47), проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению требований
пожарной безопасности в Перфиловском сельском поселении.

Проверка проведена в присутствии законного представителя юридического лица врио
главы администрации Перфиловского сельского поселения Риттер С.Н.

В ходе мероприятия по надзору 29.05.2018 года в 11 часов 00 минут выявлены следующие
нарушения требований пожарной безопасности:

**Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ,
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ:**

1. Противопожарное расстояние от хозяйственной постройки приусадебного земельного участка до лесных насаждений составляет менее 30 м, а именно: расстояние от хозяйственной постройки приусадебного земельного участка, расположенного по адресу д. Верхний Манут, ул. Дачная, д. 58, в сторону юго-западного направления составляет 15 метров. Основание: Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 6, 37,63,151; ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 4.14 СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

2. Территория населенного пункта д. Петровск не в полном объеме обеспечена наружным противопожарным водоснабжением (в наличии 1 емкость 4 м³ – водонапорная башня). Основание: Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.ст. 4, 6, 37,62,63, 68, 151; ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г. п. 55, п. 80; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», п.4.1. п. 5.1. п. 5.2. п. 6.3;

3. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен на территории Перфиловского сельского поселения расположенных в населенном пункте: с. Перфилово (ул. 50 лет Октября, 5 а; ул. 50 лет Октября, 67 а, ул. Зеленая, 21 а) не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения. Основание: Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 6, 37, 151; ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г. п. 60.1;

4. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни на территории Перфиловского сельского поселения расположенной в населенном пункте: д. Петровск (ул. Центральная) не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения. Основание: Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 6, 37, 151; ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г. п. 60.1;

5. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни на территории Перфиловского сельского поселения расположенной в населенном пункте: д. Нижний Манут (ул. Набережная, д. 3 а) не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения. Основание: Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 6, 37, 151; ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г. п. 60.1.

Указанные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, и вызваны в результате слабого контроля ответственных должностных лиц, недостаточного финансирования на противопожарные мероприятия

(дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены (ППР, НПБ и др.), причины и условия, способствовавшие их несоблюдению)

Учитывая изложенное и, руководствуясь статьей 29.13 КоАП РФ, вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо организовать устранение вышеуказанных причин административного правонарушения и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, и в течение месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: 665263, г. Тулун, ул. Советская, 47 отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам.

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление внес:

Врио заместителя главного государственного инспектора
г. Тулуна, Тулунского и Куйтунского районов
по пожарному надзору



А.Е. Вернигоров

Представление вручено 29.05.18 г. Руководитель