



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. ТУЛУНУ, ТУЛУНСКОМУ И КУЙТУНСКОМУ
РАЙОНАМ**

Главе администрации
Перфиловского сельского поселения
С.Н. Риттер

665263, Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская № 47
тел. 8(39530) 2-12-61
телефон доверия 8(3952)39-99-99

«04» апреля 2019 г. № 2-16/270

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

Я, государственный инспектор г. Тулуна, Тулунского и Куйтунского районов по
пожарному надзору Ливанов Андрей Сергеевич

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении

руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело
об административном правонарушении № 2-16-15 от 08 февраля 2019 г., по ч. 1, статьи 20.4
КоАП РФ, возбужденное государственным инспектором г. Тулуна, Тулунского и Куйтунского
районов по пожарному надзору Ливановым Андреем Сергеевичем в отношении должностного
лица: главы администрации Перфиловского сельского поселения Риттер Светланы Николаевны.

(для юридических лиц – полное наименование, ИНН, юридический адрес; для физических лиц - Ф.И.О., пасп. данные, адрес места жительства)

УСТАНОВИЛ:

Место, дата совершения и событие административного правонарушения:
в период с 12 час. 50 мин. до 13 час. 30 мин. "24" января 2019г. по адресу: Иркутская область,
Тулунский район, с. Перфилово, ул.50 лет Октября, 3, населенные пункты: с. Ишидей (проверка
наличия запрашиваемой документации, проверка населённых пунктов), с 13 час. 30 мин. до 14
час. 30 мин. "08" февраля 2019 г. (проверка предоставленной документации, подготовка
документов по результатам проверки, проводилась в ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и
Куйтунскому районам по адресу: г. Тулун, ул. Советская, 47), проведена внеплановая выездная
проверка по соблюдению требований пожарной безопасности в Перфиловском сельском
поселении, по надзору за исполнением соблюдения требований Федерального закона от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», требований норм и правил пожарной
безопасности на территории Перфиловского сельского поселения. Проверка проведена в
присутствии законного представителя юридического лица Риттер С.Н. (распоряжение о
вступлении в должность главы Перфиловского сельского поселения № 54 - рг от 11.09.2018 г)

В ходе мероприятия по надзору выявлены следующие нарушения требований пожарной
безопасности, а именно:

**Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ,
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ:**

84-169
08.04.2019
Л.А.

1. Противопожарное расстояние от хозяйственной постройки приусадебного земельного участка до лесных насаждений выполнить не менее 30 м., а именно: расстояние от хозяйственной постройки приусадебного земельного участка, расположенного по адресу д. Верхний Манут, ул. Дачная, д. 58, в сторону юго-западного направления, которое составляет 15 метров. Основание: Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 6, 37,63,69 ч. 2,151; ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п. 4.14. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г. п. 78.

Указанные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, и вызваны в результате слабого контроля ответственных должностных лиц, недостаточного финансирования на противопожарные мероприятия

(дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены (ППР, НПБ, и др.), причины и условия, способствовавшие их несоблюдению)

Учитывая изложенное и, руководствуясь статьей 29.13 КоАП РФ, вношу представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо организовать устранение вышеуказанных причин административного правонарушения и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, и в течение месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: 665263, г. Тулун, ул. Советская, 47 отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам.

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление внес:

Государственный инспектор
г. Тулуна, Тулунского и Куйтунского районов
по пожарному надзору



А.С. Ливанов

Представление вручено _____