



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО Г. ТУЛУНУ, ТУЛУНСКОМУ И КУЙТУНСКОМУ  
РАЙОНАМ**

Главе  
администрации Перфиловского  
сельского поселения  
С.Н. Риттер

665263, Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская № 47  
телефон доверия 8(3952)39-99-99

«13» мая 2019 г. № 2-16/423

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

Я, заместителя главного государственного инспектор г. Тулуна, Тулунского и  
Куйтунского районов по пожарному надзору Вернигоров Александр Евгеньевич

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении

руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 2-16-90/91 от 13 мая 2019 г., по ч. 1 и ч. 2 статьи 20.4 КоАП РФ, возбужденное заместителем государственного инспектора г. Тулуна, Тулунского и Куйтунского районов по пожарному надзору Вернигоровым Александром Евгеньевичем в отношении должностного лица: главы администрации Перфиловского сельского поселения Риттер Светланы Николаевны

(для юридических лиц – полное наименование, ИНН, юридический адрес; для физических лиц - Ф.И.О., пасп. данные, адрес места жительства)

**УСТАНОВИЛ:**

**Место, дата совершения и событие административного правонарушения:**  
в период с 14 час. 00 мин. до 14 час. 15 мин. "25" апреля 2019 г. по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Перфилово, ул. 50 лет Октября, 39 (проверка наличия запрашиваемой документации), с 14 час. 20 мин. до 16 час. 00 мин. "25" апреля 2019 г. по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Перфилово; д. Верхний Манут; д. Нижний Манут; д. Казакова; д. Петровск, (проверка населённых пунктов), "29" апреля 2019 г. с 12 час. 55 мин. до 14 час. 00 мин. (проверка предоставленной документации, подготовка документов по результатам проверки, проводилась в ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам по адресу г. Тулун, ул. Советская, 47), проведена плановая выездная проверка по соблюдению требований пожарной безопасности в Перфиловского сельском поселении.

Проверка проведена в присутствии главы администрации Перфиловского сельского поселения Риттер Светланы Николаевны.

В ходе мероприятия по надзору в 14 часов 00 минут 29.04.2019 г. выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

**Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ):**

1. Противопожарное расстояние от хозяйственной постройки приусадебного земельного участка до лесных насаждений составляет менее 30 м, а именно: расстояние от хозяйственной постройки приусадебного земельного участка, расположенного по адресу д. Верхний Манут, ул. Дачная, д. 58, в сторону юго-западного направления составляет 15 метров. Основание: Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 6, 37,63,69 ч. 2,151; ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п. 4.14. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г. п. 78.;

**Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ, совершенные в условиях особого противопожарного режима, предусмотрена административная ответственность частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ):**

1. В д. Верхний Манут не проведены работы по созданию защитных противопожарных минерализованных полос, а также не проведено удаление (сбор) сухой растительности или другие мероприятия (отжиг), предупреждающие распространение огня при природных пожарах. Основание: Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.ст. 4, 6, 37,151; ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г. п. 78. п.п. 10 п.3 Постановления Правительства Иркутской области №277- пп от 02 апреля 2019г. «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима» (п.3. На период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, включающие в себя: п.п.10. создание (обновление) по периметру населенных пунктов, объектов муниципальной собственности, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, двойных защитных противопожарных минерализованных полос шириной 1,4 метра с устройством противопожарного расстояния между ними шириной не менее 10 метров, с организацией постоянного обеспечения её очистки от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов).

Указанные нарушения создают **непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, и вызваны в результате слабого контроля ответственных должностных лиц, недостаточного финансирования на противопожарные мероприятия**

(дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены (ППР, НПБ и др.), причины и условия, способствовавшие их несоблюдению)

Учитывая изложенное и, руководствуясь статьей 29.13 КоАП РФ, вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо организовать устранение вышеуказанных причин административного правонарушения и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, и в течение месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: 665263, г. Тулун, ул. Советская, 47 отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам.

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление внес:

Заместитель главного государственного инспектора  
г. Тулуна, Тулунского и Куйтунского районов  
по пожарному надзору



А.Е. Вернигоров

Представление вручено \_\_\_\_\_